

COMUNE	PUNTO DI PRELIEVO	PERIODO DI RIFERIMENTO	pH	Residuo fisso a 180°	Durezza	Conducibilità	Calcio	Magnesio	Ammonio	Cloruri	Solfati	Potassio	Sodio	Arsenico	Bicarbonati	Cloro residuo	Fluoruri	Nitrati	Nitriti	Manganese
		<i>unità di misura</i>	Unità di pH	mg/l	°F	µS/cm a 20°C	mg/l	mg/l	mg/l NH4	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	µg/l	mg/l HCO3	mg/l	mg/l	mg/l NO3	mg/l NO2	µg/l
		<i>Limiti di legge previsti dal DLgs 31/2001 e s.m.i.</i>	tra 6,5 e 9,5	Valore massimo consigliato 1500	Valori consigliati 15-50	2500	non previsto	non previsto	0,5	250	250	non previsto	200	10	non previsto	Valore consigliato 0,2	1,5	50	0,5	50
SANTHIA'	RETE CENTRO STORICO	media 2015	8,0	208	17,4	354	38,9	18,4	<0,05	3,9	10,8	1,2	6,6	<1,0	170	< 0,05	<0,1	7,8	< 0,05	<5
		1° semestre 2016	8,1	192	18,0	371	40,4	18,9	<0,05	4,1	12,3	1,4	6,8	<1,0	182	< 0,05	<0,1	6,9	< 0,05	<5
		2° semestre 2016	8,1	177	16,7	347	36,7	18,1	<0,05	3,5	9,5	1,4	6,4	<1,0	168	< 0,05	<0,1	6,6	< 0,05	<5
SANTHIA'	RETE CIRCONVALLAZIONE	media 2015	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		1° semestre 2016	8,1	211	22,2	416	50,9	22,8	<0,05	5,5	18,4	1,5	6,7	<1,0	191	< 0,05	<0,1	17,2	< 0,05	<5
		2° semestre 2016	8,2	214	20,5	428	45,9	21,5	<0,05	5,1	17,4	1,4	6,4	<1,0	189	< 0,05	<0,1	16,2	< 0,05	<5